

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-DE.ПБ15.В.00014**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0626417**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма «Flachdach Technologie GmbH&Co.KG»(Германия)
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Eisenbahnstrasse 6-8, 68199 Mannheim, Germany,
Телефон: +49 621 8504 379; Факс: +49 621 8504 378

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Flachdach Technologie GmbH&Co.KG»(Германия)
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Stettiner Straße 8, 69502 Hemsbach, Germany
Телефон: (+49) 62 01-705-27; Факс: (+49) 62 01-705-34

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "Антип-сертификация" ООО "НПФ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "Антип". Адрес: 123290, г. Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 12,
стр.1, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ15, выдан 25.08.2010

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Рулонный гидроизоляционный материал и
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) комплектующие изделия т.м. «Rhepanol» на основе
полиизобутилена,
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. и
Федеральный закон № 117-ФЗ от 10.07.2012 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.(см. Приложение ТР 0053991). Глава3,Статья 13,п.п.5,6,7,8.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 600 00

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет по сертификационным испытаниям 45/СТР-2013 от 26.07.2013г.
ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации

№ ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010 г. 129366 г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4. Акт о результатах анализа
состояния производства 11/ТР-2013 от 19.07.2013 г. ОС "Антип-сертификация" ООО "НПФ "Антип", аттестат
аккредитации ТРПБ.RU.ПБ15 от 25.08.2010 г., схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008
№ 12 100 22279 TMS
Техническая документация фирмы – изготовителя
Сертификат соответствия № РОСС DE.АЮ62.Н00702

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.07.2013 **по** 28.07.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 3.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Б.Б.Серков



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

(обязательная сертификация)

C-DE.ПБ15.В.00014

ТР

0053991

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 м.2	Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.	Группа горючести Г2
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 10.07.2012 № 117-ФЗ, Раздел I, Глава 3, Статья 13; табл. 3, 27

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Умеренногорючие (Г2)
Воспламеняемость:	Умеренновоспламеняемые (В2)
Распространение пламени по поверхности	Нераспространяющие пламя по поверхности (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Серков
Серков

З.Б.Серков

Б.Б.Серков